

ज्ञापांक:- 160/14.....

कार्यालय अग्नि शमालय पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

दिनांक:-

15

वी:- मार्च

ई0 2019

सेवा में,

~~प्राचार्य शान्ति निकेतन जुबली स्कूल~~

~~शान्तिपुरी पूरी चम्पारण मोतिहारी~~

विषय:- अग्नि शमक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन/अनापति प्रमाण-पत्र।

महाशय,

आपके ~~शान्ति निकेतन जुबली स्कूल शान्तिपुरी~~ के अग्नि शमक उपकरणों को आपके द्वारा मेरे समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया जाँच के दौरान सभी अग्नि शमक उपकरण, उपर्युक्त एवं क्रियाशील पाये गये।

जो निम्न दर्शाई जा रही है।

1. A B C टाईप अग्निशामक यंत्र- ~~—————~~ ABC 6Kg - 34 No
2. डाई केमिकल्स अग्निशामक यंत्र- ~~—————~~ X
3. CO₂ अग्निशामक यंत्र- ~~—————~~ CO₂ 4.5kg - 04 No
4. फोम टाईप अग्निशामक यंत्र- ~~—————~~ AFFF 9 liter - 02 No
5. वाटर टाईप अग्निशामक यंत्र- ~~—————~~ X
6. पानी एवं बालू की बाल्टी- ~~—————~~ Fire Bucket - 08 No
7. कम्बल- ~~—————~~ X
8. वाटर टैंक- ~~—————~~ water tank - 5000 liter
9. वाटर पाईप लाईनिंग- ~~—————~~ X only one soften
10. हाईडेंट- ~~—————~~ X
11. होज रील- ~~—————~~ X
12. डिलीवरी होज- ~~—————~~ X
13. जमीनी वाटर टैंक- ~~—————~~ X
14. जौकी पम्प- ~~—————~~ X Concessible
15. सेपटी गाई- ~~—————~~ one man

नोट:- निरीक्षण के दौरान उपकरणों की खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच पत्र नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुए वर्ष 2019-20... दिनांक 21/12/2019 के लिए जाँच पत्र निर्गत की जाती है। तथा निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष समयानुकूल अग्निशामक उपकरणों की जाँच कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिष्ठित:- जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण
मोतिहारी को सूचना सादर अग्रगण्य।

विश्वासभाजन

15/03/19
अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी
अग्निशमक पदाधिकारी
मोतिहारी